



Łódź, dnia 18-02-2026

OAZP.2611.5.2026.1.AZ

Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców

Dotyczy zamówienia p/n: „Kompleksowa usługa przeglądu, konserwacji i legalizacji, dostawy nowych i utylizacji niesprawnych gaśnic, znajdujących się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji z/s w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na kompleksową usługę przeglądu, konserwacji i legalizacji, dostawy nowych i utylizacji niesprawnych gaśnic, znajdujących się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Planowany okres realizacji zamówienia – **marzec/kwiecień 2026r. (30 dni od zawarcia umowy)**


W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2) prosimy o podanie wartości netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres przetargi@log.lodz.pl w terminie do **25 lutego 2025 r. do godz. 13.00.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w przedmiotowej branży oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy

z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Obsługi
Administracyjnej i Zamówień Publicznych

Adam Kwaśniak

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeglądu, konserwacji i legalizacji, dostawy nowych i utylizacji niesprawnych gaśnic, znajdujących się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- I. Przegląd, konserwację i legalizację gaśnic p.poż. proszkowych -15 szt., tj. GP6 ABC – 14 szt. oraz GP1 – 1 szt.;
- II. Dostawę gaśnic p.poż proszkowych , rodzaj GP-6x ABC/E do 245 kV – 24 szt.
- III. Utylizację uszkodzonych i niesprawnych gaśnic p.poż proszkowych – 24 szt. rodzaj GP6.

I. Przegląd, konserwacja i legalizacja gaśnic p.poż. proszkowych - 15 szt., tj. 14 szt. rodzaj GP6 ABC oraz 1 szt. GP1.

1. Wykonawca zobowiązany jest:
 - a) wykonać przegląd, konserwację i legalizację zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i zaleceniami producentów;
 - b) wykonać prace przeglądowe i konserwacyjne przy zastosowaniu materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty;
 - c) zapewnić sprzęt potrzebny do wykonywania prac serwisowych;
 - d) zapewnić na czas naprawy warsztatowej urządzenia/części zastępcze.
2. Gaśnice powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy dokonującej z podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności przeglądu).
3. Przegląd, konserwację i legalizację powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone świadectwem, certyfikatem, autoryzacją do wykonywania konserwacji i/lub naprawy gaśnic, wystawionym przez jednego z producentów gaśnic. Dokumenty poświadczające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji wymienionych producentów winny być wystawione na firmę (Wykonawcę), a nie na pracowników Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do prolongaty stosownych autoryzacji na okres realizacji zamówienia, w przypadkach, gdyby ich ważność upływała wcześniej.
4. Wykonawca po zakończonym przeglądzie, legalizacji gaśnic sporządzi protokół (ocenę przydatności i sprawności sprzętu przeciwpożarowego) z w/w czynności.
5. Wykonawca w przypadku stwierdzenia w czasie dokonywanego przeglądu, legalizacji gaśnic, że określona ilość gaśnic wymaga naprawy lub nie odpowiada Polskim Normom, zgłosi powyższy fakt Zamawiającemu. W protokole winna być podana ilość i rodzaj gaśnic wymagających naprawy lub przeznaczonych do utylizacji.
6. Protokół z przeglądu gaśnic musi być potwierdzony przez Zamawiającego.
7. Wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń stwierdzonych podczas przeprowadzonego przeglądu odbędzie się na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego, po zatwierdzeniu kosztorysu naprawy sporządzonego przez Wykonawcę. W kosztorysie Wykonawca określi listę sprzętu/elementów uszkodzonych wraz z kosztami naprawy.
8. Usługa przeglądu, konserwacji i legalizacji gaśnic winna być wykonana zgodnie z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
9. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w wykonaniu usługi.

II. Dostawa gaśnic p.poż. proszkowych, rodzaj GP-6x ABC/E do 245 kV – 24 szt.

Wymagania w zakresie gaśnic:

- a) data produkcji fabrycznie nowych gaśnic: 2026 r.;
- b) możliwość zamocowania na ścianie oraz postawienia na podłożu;
- c) wyposażona w wieszak do mocowania na ścianie;
- d) stało ciśnieniowa wyposażona w manometr;
- e) wyposażona w dźwignię umożliwiającą regulowanie dozowania środka gaśniczego;
- f) z możliwością wielokrotnego napełniania;
- g) z zaczepem umożliwiającym umocowanie węża gaśnicy;
- h) wyposażona w wysokociśnieniowy wąż.

Wymagane dokumenty dotyczące gaśnic:

- a) instrukcja użytkowania (obsługi) w języku polskim;
- b) spełnienie normy europejskiej EN3;
- c) spełnienie normy Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE - Wykonawca dostarczy zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.
1. Wykonawca dostarczy nowe gaśnice do siedziby Zamawiającego na swój koszt w stanie nieuszkodzonym.
2. Wykonawca dokona rozładunku towaru w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Dostawa gaśnic będzie potwierdzona protokołem odbioru dostawy. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych gaśnic lub niezgodności dostawy z ilością oraz rodzajem gaśnic, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na nowy, wolny od wad lub uzupełnienia braków w dostawie własnym transportem i na własny koszt, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Wymagania w zakresie gwarancji:
 - a) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone gaśnice na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym, lub dłuższej zgodnie z zaleceniami producenta;
 - b) w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych gaśnicy będzie ona nadal wykazywała usterki lub wady w działaniu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany gaśnicy na nową bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
 - c) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z gwarancją, w tym koszty odbioru i transportu reklamowanej gaśnicy/gaśnic.
 - d) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwy towar przed upływem tego terminu.

III. Utylizacja uszkodzonych i niesprawnych gaśnic p.poż proszkowych – 24 szt. rodzaj GP6.

1. Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego odebrania z siedziby Zamawiającego uszkodzonych i niesprawnych gaśnic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

Istotne informacje Zamawiającego:

1. W cenie oferty, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie opłaty związane z kosztami przeglądu, konserwacji i legalizacji gaśnic, dostawy nowych i utylizacji niesprawnych gaśnic.
2. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali terminy realizacji poszczególnych etapów usługi, tj. wykonania przeglądu, konserwacji i legalizacji gaśnic, dostawy nowych i odbioru uszkodzonych/niesprawnych gaśnic.
3. Wynagrodzenie za realizację usługi płatne będzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony bez zastrzeżeń:
 - a) protokołu z przeglądu gaśnic;
 - b) protokołu z odbioru nowych gaśnic;
 - c) protokołu odebrania przez Wykonawcę uszkodzonych i niesprawnych gaśnic.
4. Kod CPV:
 - 1) 50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
 - 2) 35111320-4 - Gaśnice przenośne
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający zezwala na powierzenie części prac podwykonawcom (max. 30%).

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji: **do 30 dni od daty zawarcia umowy.**

Załącznik nr 2 – Odpowiedź cenowa Wykonawcy

/odrębny plik/



Odpowiedź cenowa

Dotyczy: Kompleksowa usługa przeglądu, konserwacji i legalizacji, dostawy nowych i utylizacji niesprawnych gaśnic, znajdujących się w budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Wykonawca:.....

Zakres	Ilość szt.	Cena netto 1 szt./zł	Kwota VAT 1 szt. /zł	Ogółem cena netto /kol. 3xkol. 2/ zł	Ogółem cena brutto /kol.3+4xkol.2/zł
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Przegląd, konserwacja i legalizacja gaśnic p.poż. proszkowych	15				
Dostawa nowych gaśnic	24				
Utylizacja uszkodzonych i niesprawnych gaśnic	24				
RAZEM					

_____, dnia, _____ r.
/podpis/