



Łódź, dnia 01.10.2026r.

OAZP.2610.58.2026.1.AZ

Wykonawcy

**INFORMACJA NR 1:
Odpowiedzi na pytania z dn. 01.10.2026r.**

Łódzki Ośrodek Geodezji informuje, że w dn. 01.10.2026r. otrzymał pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego opatrzonego numerem sprawy OAZP.2610/58/2026 p/n:

„Wykonanie diagnostyki i naprawy opraw, przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w podziale na dwa zadania częściowe:

Zadanie Nr 1

Diagnostyka i naprawa opraw oświetlenia awaryjnego.

Zadanie Nr 2

Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacyjnego systemu centralnej baterii typu SLIMLINE produkcji AWEX oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego”.

Pytania dotyczą zadania nr 1:

Pytanie nr 1. Czy w przypadku, gdy w wyniku diagnostyki zostanie stwierdzone, że danej oprawy **nie można naprawić**, np. ze względu na brak dostępności części zamiennych do istniejącego typu oprawy, prawidłową realizacją zakresu będzie wskazanie tego faktu w raporcie wraz z zaleceniem wymiany oprawy?

Odpowiedź: Prawidłową realizacją zakresu będzie wskazanie tego faktu w raporcie wraz z zaleceniem wymiany oprawy lub jeśli takowe istnieje wskazanie rozwiązania alternatywnego

Pytanie nr 2. Czy w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do naprawy istniejącej oprawy, pomimo braku dostępności części zamiennych, czy obowiązek Wykonawcy w ramach zamówienia kończy się na wykonaniu diagnostyki i przedstawieniu Zamawiającemu wyników oraz zaleceń?

Odpowiedź: Jak powyżej

Pytanie nr 3. Jeżeli naprawa istniejącej oprawy okaże się niemożliwa, czy Zamawiający dopuszcza – w ramach późniejszego, odrębnego zlecenia – **wymianę uszkodzonej oprawy na nową oprawę oświetlenia awaryjnego innego producenta lub typu**, posiadającą wymagane dokumenty dopuszczające oraz parametry techniczne odpowiednie dla miejsca jej zastosowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymianę oprawy na inną, umożliwiającą prawidłowe działanie systemu

Pytanie nr 4. Jeżeli dopuszczona jest wymiana na nową oprawę, czy przed jej wykonaniem wystarczające będzie przedstawienie Zamawiającemu proponowanego zamiennika wraz z dokumentacją techniczną i ceną oraz uzyskanie pisemnej akceptacji?

Odpowiedź: Tak, jeśli zamiennik umożliwi prawidłowe działanie systemu

Niniejsze zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego i zostają zamieszczone na stronie internetowej www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne /postępowania

YREKTOR
Schmiedl
Jan Schnerch